



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Территориальное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Знаменскому
району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Омской
области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«24» апреля 2025 г. 12:00, № 2503/010-55/5-В/АВП

(дата и время составления акта, номер акта)

646550, Омская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Первомайская, 6 б

(место составления акта)

Акт выездной проверки
внеплановой

(плановой / внеплановой)

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от « 31» марта 2025 г., № 2503/010-55/5-В/ВВП, учетный номер проверки 552517685522.

(указывается ссылка на распоряжение (решение) уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении проверки, учетный номер проверки в едином реестре проверок)

2. Проверка проведена в рамках:

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(указывается наименование вида государственного надзора)

3. Проверка проведена:

1. Зыков Максим Сергеевич – государственный инспектор Знаменского района по пожарному надзору

(указывается фамилия, имя, отчество, статус, должности инспектора (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки)

4. К проведению проверки были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество, должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Контролируемое лицо, в отношении которого проводится проверка:

АДМИНИСТРАЦИЯ БУТАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНН 5513005275, адрес регистрации юридического лица: 646541, ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ, ЗНАМЕНСКИЙ, СЕЛО БУТАКОВО, ШКОЛЬНАЯ УЛИЦА, 6, -, -

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

6. Проверка проведена в следующие сроки:

с «10» апреля 2025 года

по «24» апреля 2025 года

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

7. При проведении проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Документы, предоставленные контролируемым лицом, указанные в распоряжении.

(указываются рассмотренные при проведении проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) предоставленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

8. При проведении проверки установлено:

1. объекты защиты, расположенные в с. Бутаково, не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения, п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г., ч. 1 ст. 68 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2410/010-55/51-В/ПВП от 12.11.2024, пункт предписания 1. Место выявления нарушения: с. Бутаково Знаменского района
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
часть 1 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'
Нарушенное требование:
территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения
2. объекты защиты, расположенные в д. Копейкино, не обеспечены источниками наружного противопожарного

водоснабжения, п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г., ч. 1 ст. 68 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".. Место выявления нарушения: д. Копейкино Знаменского района
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
часть 1 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ, Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'
Нарушенное требование:
территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения

3. В границах населенного пункта д. Мамешево на территориях общего пользования не произведена своевременная уборка сухой растительности вдоль по ул. Центральная, п. 67 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.. Место выявления нарушения: д. Мамешево Знаменского района
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 67 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
Нарушенное требование:
Не произведена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы, на земельных участках расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов
4. В границах населенного пункта д. Курманово на территориях общего пользования не произведена своевременная уборка сухой растительности вдоль по ул. Центральная, п. 67 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.. Место выявления нарушения: д. Курманово Знаменского района
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 67 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
Нарушенное требование:
Не произведена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы, на земельных участках расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов

(указываются выводы по результатам проведения проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений реализации полномочий, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом проверки; 2) вывод о выявлении нарушений реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которыми установлено нарушение реализации полномочия, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочия), о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения проверки)

9. К настоящему акту прилагаются:

1. Приложений нет

(указываются документы, составленные в рамках проведения проверки, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения реализации полномочий)

Государственный инспектор Знаменского района по
пожарному надзору Зыков Максим Сергеевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0316F8E956430B7C3FAFA824BFA531A5
Владелец: Зыков Максим Сергеевич
Действителен с 04.02.2025 по 30.04.2026

(статус, должности, фамилия, инициалы инспектора (инспекторов), проводившего (проводивших) проверку)

подпись

Зыков Максим Сергеевич - государственный инспектор Знаменского района по пожарному надзору,
телефон: 83817922535, e-mail: m.zykov@55.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего акт проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его
представителей с актом о проведении проверки:

Знаменский район Знаменского района от Ахмедов З.М.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с актом)

«12» часов «00» минут «24» 04 2025 г.

Ахмедов

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления акта)